

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@corcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.corcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr.: CP0622/1653-HCC001

AANVRAGER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

BOUWER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

Houdertype
Bovengronds dubbelwandig
Uitgevoerd in HDPE
Blow-moulding principe

Keuringsmodaliteiten
Vlaem II (01/10/2019) Artikel 5.6.1.3.3 en bijlage 5.17.2
Houder: NBN EN 13341:2005 + A1:2011
Bund: NF XP M 88-651:2005 (DIBt-goedkeuring nr. Z-40.21-285: 09/11/2020)

Toepassingsgebied
Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3 Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Afdeling 5.6.2 Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolie tanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg

Certificaatbegrenzing
Opslag van huisbrand- en dieselolie
EUROLENTZ-CONFORT XT
Type 1000 RELC XT 75 - 1500 RELC XT 75 - 2000 RELC XT 78
Basmateriaal enkel Alcudia 49070 UV van Repsol Quimica S.A.
Voor buitenopstelling - Batterijopstelling niet toegelaten
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer bedraagt 25 jaar

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER**
Bijhorende bladzijden 2 tot 23 liggen ter inzage bij de bouwer

Certificaat geldig van 24/05/2022 tot en met 23/05/2027

Francine Van Moorter

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/KJulienVanBarel

