

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@corcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.corcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr.: CP0622/1651-HCC001

AANVRAGER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

BOUWER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

Houdertype
Bovengronds enkelwandig
Uitgevoerd in HDPE
Blow-moulding-principe

Keuringsmodaliteiten
Vlarem II (01/10/2019) Artikel 5.6.1.3.3 en bijlage 5.17.2
NBN EN 13341:2005 + A1:2011

Toepassingsgebied
Vlarem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3 Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Afdeling 5.6.2 Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg

Certificaatbegrenzing
Opslag van huisbrand- of dieselolie
EUROLENTZ type 750 RELB/TELB 66 – 1000 RELH/TE LH 66
1000 RELB/TELB 72 – 1500 REL/TEL 72 – 2000 REL/TEL 72 – 2500 REL/TEL 88
Basismateriaal enkel Alcudia 49070 UV van Repsol Quimica S.A.
Enkel voor binnenopstelling (geen opstelling in explosiezones 0 en 1)
Batterijopstelling tot vijf gelijke eenheden
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouw er bedraagt 25 jaar

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER
Bijhorende bladzijden 2 tot 20 liggen ter inzage bij de bouw er**

Certificaat geldig van 24/05/2022 tot en met 23/05/2027

Francine Van Moorter

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/KJulienVanBarel

