

Gustaaf Popestraat 49
9300 Aalst
info@orcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.orcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr.: CP0622/1656-HCC001

AANVRAGER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Póligono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

BOUWER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Póligono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

Houdertype

Bovengronds dubbelwandig
Uitgevoerd in HDPE
Blow-moulding principe

Keuringsmodaliteiten

Vlaem II (01/10/2019) Artikel 5.17.4.3.3 en bijlage 5.17.2
Code van goede praktijk gebaseerd op :
NBN EN 13341:2005 + A1/2011 (DIBt-Zulassung Z-40.21-212:2014)
Bund NF XP M 88-561:2005 (DIBt-Zulassung Z-40.21-285:2020)

Toepassingsgebied

Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.17.4.3 Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Certificaatbegrenzing

Opslag van andere dan huisbrand- of dieselolie, vloeibare gevaarlijke stoffen
(volgens DIBt-Zulassung)
EUROLENTZ Confort (met deksel) en Eurolentz Confort Basic (zonder deksel)
Type 750 TELC/TELCB 69 – 1000 TELC/TELCB 69 – 1000 TELC/TELCB 75
1500 TELC/TELCB 75 – 2000 TELC 78
Basismateriaal enkel Alcudia 49070 UV van Repsol Quimica S.A.
Enkel voor binnelopstelling (geen opstelling in explosiezones 0 en 1)
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer bedraagt 25 jaar

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER**
Bijhorende bladzijden 2 tot 22 liggen ter inzage bij de bouwer

Certificaat geldig van 24/05/2022 tot en met 23/05/2027

Francine Van Moorer

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/H-JulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/K-JulienVanBarel